



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 111 / 1 / 1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 224» города Кирова,

исполняющему обязанности заведующего МКДОУ «Детский сад №224» г. Кирова

Рядчиковой Марине Леонидовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области – заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Лыскова Алексея Александровича № 111 от 09.02.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «29» марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области капитаном внутренней службы Павловым И.С., инспектором ОНДПР г. Кирова УНДПР Главного управления МЧС России Кировской области лейтенантом внутренней службы Мятиевым В.Д. в отношении муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 224» города Кирова (ОГРН 1044316501382, ИНН 4349006971) (далее – МКДОУ «Детский сад №224» г. Кирова) по адресу: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 62.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с и.о. заведующего МКДОУ «Детский сад №224» г. Кирова Рядчиковой Мариной Леонидовной, заведующим хозяйством МКДОУ «Детский сад №224» г. Кирова Акатьевой Ириной Сергеевной, монтажником средств обеспечения пожарной безопасности ООО «Росмассив-плюс» Тарасовым Андреем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В групповой ячейке №1 для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ	01.08.2022	
2.	Ухудшена видимость светового оповещателя «Выход», обозначающего эвакуационный выход из музыкального зала (световой оповещатель «Выход» завешен шторами).	п. 37 ППР в РФ	01.08.2022	
3.	В групповой ячейке №2 для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ	01.08.2022	
4.	В групповой ячейке №3 для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ	01.08.2022	
5.	В групповой ячейке №4 для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов).	ч. 7 ст. 134 №123-ФЗ	01.08.2022	
6.	При выходе из здания хозяйственного блока наружу (четыре выхода) имеются ступени с видимыми разрушениями в связи, с чем не обеспечивается нормативная высота ступени и ширина проступи.	ч.1, п.1 ч.2 ст.53 №123-ФЗ; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020	01.08.2022	

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).
3. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 1.13130.2020).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpo.j.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова
УНДПР Главного управления МЧС России
по Кировской области –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Павлов И.С.

(фамилия, инициалы)



« 29 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. заведующего МКДОУ
«Детский сад №224» г. Кирова

(должность)

Рядчикова М.Л.

(фамилия, инициалы)

« 29 » марта 20 21 г.

Главное управление МЧС Росси по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62,
E-mail: firekir@kirroj.kirov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77